



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
SEKTOR ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

KLASA: 245-02/24-11/108
URBROJ: 511-01-208-24-2
ZAGREB, 6. ožujka 2024.

Predmet: Dario Hrastović – SteelPress / hidranti
- mišljenje, daje se

dario@hrastovic-inzenjering.hr

Poštovani,

Svojim dopisom upućenim sa e-mail adrese: dario@hrastovic-inzenjering.hr, zatražili ste naše mišljenje vezano uz primjenu čeličnih cijevi s press fitinzima za izgradnju hidrantskih mreža.

Uzimajući u obzir odredbe Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10 i 114/22) i Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) kao i ostalu zakonsku regulativu, mišljenja smo da postavljanja EPDM O-prstena na mjestima koja mogu biti izložena temperaturama iznad 100° C nije prihvatljivo.

S poštovanjem



Dostaviti:

- Naslovu
- Pismohrana, ovdje